Korea Testing Certification

시 험 성 적 서

성적서 번호 :	**환경마크2020-00246**
회 사 명 :	한국환경산업기술원 [로얄앤컴퍼니(주)]
대 표 자 :	남광희 연락처 : 02-2284-1000
주 소 :	서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동)

1. 시 료 명 : RBT100 외 18종
· 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 접수일자 : 2020.11.05
4. 시험일자 : 2020.11.05 - 2020.12.22
5. 시험방법 : KS B 2331 수도꼭지(2017.12.11., 개정), EL221 절수형 수도꼭지(2012.07.19., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 나엘리 **승인자 :** 이봉수 이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2021 년 01 월 18 일

한국기계전기전자시험연구원장

한국기계 전기전자시험 연구원장인

www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441

Code NO : PX7D-BVKX-2ITR

Korea Testing Certification

시 험 결 과

성적서 번호 : 환경마크2020-00246

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
RBT100	최대 토수유량	L/min	5.6
RBSJ35-U2	최대 토수유량_핸드샤워	L/min	4.6
	최대 토수유량_헤드샤워	L/min	4.2
RBSJ35-U3	최대 토수유량_핸드샤워	L/min	5.1
	최대 토수유량_헤드샤워	L/min	5.3
RBS933	최대 토수유량_핸드샤워	L/min	5.8
	최대 토수유량_헤드샤워	L/min	5.5
RBS530	최대 토수유량_핸드샤워	L/min	4.5
	최대 토수유량_헤드샤워	L/min	4.9
RBS540	최대 토수유량_핸드샤워	L/min	4.6
	최대 토수유량_헤드샤워	L/min	5.2
RBST10	최대 토수유량	L/min	6.1
RKS201	최대 토수유량	L/min	5.5
RKSC20	최대 토수유량	L/min	5.0
RLE740	즉시 지수꼭지의 지수기능	초	1
	최대 토수유량	L/min	3.9
RBT711	자폐식 꼭지의 토수 유량	L/min	5.9
	자폐식 꼭지의 토수시간	초	50
RBT330	자폐식 꼭지의 토수 유량	L/min	4.3
	자폐식 꼭지의 토수시간	초	90

*비고 : 자폐식 꼭지(RBT201, RBT711, RBT330)는 업체에서 설정하여 제공한 상태로 시험하였음.

Code NO : PX7D-BVKX-2ITR