24.06.21 13:31 KST

시 험 성 적 서

성적서 번호 : 환경마크2024-00098

회 사 명 : 한국환경산업기술원 - 로얄앤컴퍼니(주)
대 표 자 : 최홍진
주 소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동)

1. 시 료 명 : RWU1004-DE [세척밸브:11325MS] (전기식), RWU103-E [세척밸브 : RUE130-E](전기식)
-규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 접수일자 : 2024년 05월 08일
4. 시험일자 : 2024년 05월 08일 ~ 2024년 06월 20일
5. 시험방법 : EL228 소변기(2022.12.29., 개정), KS B 2369 세척 밸브(2018.09.06., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 (서명) 승인자 : 장세훈 장세훈

COPY 참조 SAMPLE COPY


1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2024년 06월 21일

한국기계전기전자시험연구원장 (한국기계전기전자시험연구원장인)

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

이 성적서 발급으로 절약된 종이는 100 kg의 CO2를 저감하였습니다



시 험 결 과

성적서 번호 : 환경마크2024-00098

1. 시험결과

시료명	시험항목		단위	시험결과
RWU1004-DE [세척밸브 : 11325MS] (전기식)	세척밸브의 주요 치수(d_2)		-	이상없음
	세척밸브 겉모양		-	이상없음
	세척밸브 내압 성능		-	이상없음
	세척밸브 지수 성능		-	이상없음
	세척밸브 물 충격 한계 성능		MPa	0.4
	세척밸브 내구성능	조작성능	-	이상없음
		내압성능	-	이상없음
	대기전력		W	0.1
RWU103-E [세척밸브 : RUE130-E] (전기식)	세척밸브의 주요 치수(d_2)		-	이상없음
	세척밸브 겉모양		-	이상없음
	세척밸브 내압 성능		-	이상없음
	세척밸브 지수 성능		-	이상없음
	세척밸브 물 충격 한계 성능		MPa	0.4
	세척밸브 내구성능	조작성능	-	이상없음
		내압성능	-	이상없음
	대기전력		W	0.1

시 험 결 과

성적서 번호 : 환경마크2024-00098

2. 시료사진

		
RWU1004-DE [세척밸브 : 11325MS] (전기식)	RWU103-E [세척밸브 : RUE130-E] (전기식)	시료 봉인 사진

3. 시험장소 : ■고정시험실 □현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
수도꼭지 성능 시험대	9922	-	-
압력변환기	9922-02	2023-07-24	2024-07-24
수도꼭지 내구성시험기	3804-07	-	-
다이알형 압력계	2870-38	2023-10-24	2024-10-24
나사링게이지	4446-06	2023-06-22	2025-06-22
Digital Power Meter	3554	2023-10-24	2024-10-24
온습도계	3769-11	2023-11-07	2024-11-07

끝.