1273-3219-2391-8049

# 시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT18-071124
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : 로얄앤컴퍼니(주)
   ○ 주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2018년 06월 25일 ~ 2018년 09월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시 료 명 : P 트랩(RLP300-A)
6. 시험방법
   (1) KS B 1534:2015
7. 시험결과

1) P 트랩(RLP300-A)

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 도금 두께 (Cr) | μm | (1) | 0.12 | - |
| 도금 두께 (Ni) | μm | (1) | 6.7 | - |
| 누수시험 | - | (1) | 적합 | - |
| 표시사항 | - | (1) | 적합 | - |

—— 이 하 여 백 ——

| 확인 | 작성자 성 명 | 이세진 | 기술책임자 성 명 | 이인우 |
|---|---|---|---|---|

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2018년 09월 11일

한국건설생활환경시험연구원장

인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100
결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135





