시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT18-071119
2. 의 뢰 자
   - ○ 업 체 명 : 로얄앤컴퍼니(주)
   - ○ 주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2018년 06월 25일 ~ 2018년 08월 07일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시 료 명 : 온냉수 혼합 꼭지(RKSD20-V8KD)
6. 시험방법
   (1) KS B 2331:2017
7. 시험결과

1) 온냉수 혼합 꼭지(RKSD20-V8KD)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
도금 두께 (Cr)	μm	(1)	0.69	-
도금 두께 (Ni)	μm	(1)	5.4	-
구조 - 주요 치수(d2)	-	(1)	이상없음	-
구조 - 주요 구조	-	(1)	이상없음	-
조작성능	-	(1)	이상없음	-
내압성능 - 온수	-	(1)	이상없음	-
내압성능 - 냉수	-	(1)	이상없음	-
물충격 한계성능	Mpa	(1)	0.21	-
역류방지성능	-	(1)	이상없음	-
토수성능 - 세면	L/min	(1)	2.7	-

—— 이 하 여 백 ——

확인	작성자 성 명	이세진	기술책임자 성 명	이인우

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2018년 08월 07일

한국건설생활환경시험연구원장

인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100
결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135

양식QP-20-01-05(5)



