KTC
Korea Testing Certification

시 험 성 적 서

성적서 번호 : T2019-05722(R1)

회 사 명 : 로얄앤컴퍼니(주)
대 표 자 : 정 훈
주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20

1. 시 료 명 : 벽붙이용 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조형) [RBS700-MF]
· 규격 및 형식 : 15A
2. 성적서의 용도 : 한국환경산업기술원 제출용
3. 접수일자 : 2019.05.16
4. 시험일자 : 2019.06.03 - 2019.06.12
5. 시험방법 : KS B 2331 수도꼭지 (2017.12.11 개정), EL221:2012 절수형 수도꼭지(2012.7.19. 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 황태진 황태진 **승인자 :** 이봉수 이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2019 년 06 월 21 일

한국기계전기전자시험연구원장

한국기계전기전자시험연구원장인

www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로27번길 22
TEL : 1899-7654, FAX : 031-455-7307

COPY 복사본 NOT A COPY


시 험 결 과

성적서 번호 : T2019-05722(R1)

1. 시험 결과

시료	규격	단위	토수량
벽붙이용 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조형) [RBS700-MF]	15A	L/min	4.0

2. 시료 사진



3. 사용 장비

사용장비명	기기번호	교정	
		교정일자	차기 교정일
토수량시험기	3465	N/A	N/A
다이알압력계	3465-04	2018-10-23	2019-10-23
토수용저울	3942	2018-10-23	2019-10-23
스톱워치	5298	2017-10-13	2019-10-13
온습도기	3769-11	2018-10-29	2019-10-29

끝.