# 시 험 성 적 서

| 한 국 세 라 믹 기 술 원<br>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321<br>(Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494) | 성적서번호 : 2018-3732-2<br>페이지 ( 1 )/(총 2 ) | KICET |
|---|---|---|

1. 의 뢰 자
   - ㅇ 기관명/성명 : 로얄앤컴퍼니㈜ / 박종욱
   - ㅇ 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
   - ㅇ 의 뢰 일 자 : 2018년 11월 14일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC161-S
4. 시험기간 : 2018년 11월 14일 ~ 2018년 11월 28일
5. 시험방법 : EL 223 (EM501)
6. 시험환경
   - ㅇ 온도 ( 22 ± 3 ) ℃ , 습도 ( 50 ± 10 ) % R.H.
7. 시험결과

| 시료명 | 시험분석항목 | | 시험분석결과 | 시험분석방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| RWC161-S | 총 사용수량 (대변용 6 L 이하) | | 6.2 | EL 223 (EM501) | |
| | 볼 배출 시험 | (변기내 잔류 개수) | 0.0 | | |
| | | (오수관 통과 개수) | 100.0 | | |
| | 입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수) | | 0.0 | | |

참고) 6L수위선 없음 /원피스 양변기 / 필밸브 위치 : 양부속 위로 12칸 노출상태로 조절 / 부속품명 : RCL-311 / 압력 : 98㎪


| 확 인 | 시험자 : 임 규 준 | 기술책임자 : 정 충 훈 |
|---|---|---|

2018 . 11 . 28

한 국 세 라 믹 기 술 원 장

비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

# 시료 사진

| | |
|---|---|
|  |  |
| 개봉 전 | 개봉 후 |